



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

ACCESSIBILITAT DELS MITJANS D'AUXILI EXTERN

Com a excepció i per al cas de carpes o altres instal·lacions eventuais, portàtils o desmuntables, a les quals siga aplicable la Subsecció 1a Falles, afectades per l'indicat en l'Annex I.2.j) de l'Ordenança Reguladora de l'Ocupació de Domini Públic Municipal, i a fi de compatibilitzar la ubicació de carpes o altres instal·lacions eventuais, portàtils o desmuntables durant el període de falles amb el difícil compliment estricte de les condicions d'aproximació i maniobra dels vehicles de bombers exigides en la Secció SI 5 del Document Bàsic Seguretat contra Incendis del Codi Tècnic de l'Edificació (DBSI-CTE), s'establixen a continuació les condicions que han de complir la ubicació de les instal·lacions indicades anteriorment en funció de la major o menor dificultat per a garantir les condicions d'aproximació i entorn en cas d'intervenció dels bombers:

CAS 1. Quan les carpes o altres instal·lacions eventuais, portàtils o desmuntables, inclòs el monument faller, se situen en calçada **tallant tota l'amplària del carrer de manera que no permeten el compliment de les condicions d'entorn** establides en el punt 1.2 de la Secció SI 5 del DBSI-CTE al llarg de tot el recorregut del carrer en la qual se situen, s'hauran de complir les condicions següents:

- La zona ocupada pel conjunt continu de carpes o altres instal·lacions eventuais, portàtils o desmuntables tindrà una longitud **màxima igual o inferior a 25 metres**.
- Es garantirà el compliment de les condicions d'aproximació i entorn exigides en la Secció SI 5 del DBSI-CTE fins als dos fronts de la zona d'ocupació de les carpes o altres instal·lacions eventuais, portàtils o desmuntables, excepció feta en aquells vials la trama urbana dels quals n'impossibilita el compliment, sempre que no es menyscaben les condicions preexistents.
- Les voreres quedaran permanentment lliures d'obstacles.
- Es garantirà una ruta d'aproximació dels vehicles de bombers des d'una via urbana de circulació fluida a la zona de carpes o altres instal·lacions eventuais, portàtils o desmuntables.





AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

CAS 2. Quan les carpes o altres instal·lacions eventuais, portàtils o desmuntables, inclòs el monument faller, se situen en calçada **no tallant tota l'amplària del carrer, de manera que permeten el compliment de les condicions d'entorn** establides en el punt 1.2 de la Secció SI 5 del DBSI-CTE al llarg de tot el recorregut del carrer en la qual se situen, s'hauran de complir les condicions següents:

a) La zona ocupada pel conjunt continu de carpes o altres instal·lacions eventuais, portàtils o desmuntables tindrà una longitud **màxima igual o inferior a 50 metres**, i una separació màxima a façanes no superior a 10 metres.

b) Es garantirà el compliment de les condicions d'aproximació i entorn exigides en la Secció SI 5 del DBSI-CTE fins als dos fronts de la zona d'ocupació de les carpes o altres instal·lacions eventuais, portàtils o desmuntables, excepció feta en aquells vials la trama urbana dels quals n'impossibilita el compliment, sempre que no es menyscaben les condicions preexistents.

c) Les voreres quedaran permanentment lliures d'obstacles.

d) Es garantirà una ruta d'aproximació dels vehicles de bombers des d'una via urbana de circulació fluida a la zona de carpes o altres instal·lacions eventuais, portàtils o desmuntables.



En qualsevol cas, en les **zones de focs i activitats** que no estiguen ocupades permanentment per instal·lacions eventuais, portàtils o desmuntables, l'entitat autoritzada o organitzadora haurà d'adoptar en cas de necessitat, i a la major celeritat possible, les mesures necessàries que permeten garantir la circulació i maniobrabilitat dels vehicles de **bombers en cas d'intervenció a l'entorn dels edificis afectats per les** instal·lacions anteriorment descrites.



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

DOCUMENTACIÓ. El compliment de les condicions d'ubicació de la zona ocupada pel conjunt continu de carpes o altres instal·lacions eventuais, portàtils o desmuntables, així com el de les condicions d'aproximació i entorn exigides en cadascun dels casos anteriorment descrits haurà de justificar-se adequadament en la corresponent documentació gràfica a presentar:

1. Plànol d'emplaçament, a escala 1.200 subscrit per tècnic competent, en el qual es representarà gràficament i fitarà tant la zona d'ocupació de la instal·lació proposada, com la ubicació i dimensions dels vials d'aproximació i espais de maniobra per als vehicles de bombers exigits en cada cas.
2. Pla de Ruta d'Aproximació, on es representarà gràficament la ruta d'accés prevista per als vehicles de bombers fins a la zona ocupada pel conjunt continu de carpes o altres instal·lacions eventuais, portàtils o desmuntables des d'una via pública de trànsit fluid.

CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y MANIOBRA VEHÍCULOS BOMBEROS

¿Cuánto espacio necesitamos para llegar? → 3,5 metros

¿Cuánto espacio necesitamos para poder efectuar una operación de rescate o extinción? → 5 metros

Aproximación (vehículo circulando)



Espacio de Maniobra (vehículo operando)





AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

ALTRES CONSIDERACIONS

- L'espai total a ocupar per qualsevol tipus de parada de venda no sedentària no podrà superar els 120 metres lineals, no necessàriament consecutius, en el còmput dels quals s'inclou l'espai entre parades a excepció d'aquells espais d'obligada observança, com són els guals i passos de vianants. En cas que al llarg del front de les parades de venda no es dispose d'un espai lliure per a la maniobra dels vehicles de bombers d'amplària igual o superior a 5 metres, i mai menor de 3,5 metres, haurà de disposar-se cada 25 metres de front de longitud de parades de venda d'una zona lliure d'ocupació de longitud igual o major que 10 metres i amplària igual o major que 5 metres, tal com es descriu en el següent gràfic.

